

Kunstikonkursi korraldaja: AS Riigi Kinnisvara
Selgitused nr 1
„Kilingi-Nõmme ühishoone kunstikonkurs“

/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/

Käesolevaga annab konkursi korraldaja järgmised selgitused konkursi „Kilingi-Nõmme ühishoone kunstikonkurs“ käigus esitatud küsimustele:

Nr	Küsimus (sulgudes küsimuse esitamise kuupäev)	Konkursi korraldaja selgitus
1.	Tutvusin Kilingi-Nõmme ühishoone kunstikonkursi tingimustega ning tekkis küsimus loodava teose kaalupiirangu osas. Mainitud on piiriks 1200kg, kuid alternatiivina on välja toodud lisavundamendi tegemine. Kas sel juhul võib teos olla raskem ning ei vajaks seinale kinnitamist? Minu idee puhul oleks teose kaaluks ~2t esialgsete arvutuste kohaselt ning otseselt minu hinnangul seinale kinnitamist ei vajaks. (28.01.2024)	Kui soovitakse pakkuda raskemat kui 1200 kg kaaluvat teost, siis ei tohi taiest seinapaneeli külge riputada, vaid tuleb toetada maapinnale. Sellisel juhul peaks kunstiteose autor rajama enda kuludega lisavundamendi betoonseina ette. Viide taiese seinale kinnitamise kohta on toodud juhuks kui kunstiteost on vaja oma asendisse fikseerida. Kui teos suudab seista iseseisvalt, siis seda seinale külge kinnitama ei pea.

Lugupidamisega,

Sixten Heidmets
Konkursi kvalifitseerimiskomisjoni esimees